

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych 1.01.2024

Wytyczne dotyczące przepisów bezpieczeństwa są dostępne na stronie www.brannvernforeningen.no.

1. Definicja

Przez prace pożarowo niebezpieczne rozumie się prace, przy których używane są narzędzia robocze i sprzęt generujące iskry i/lub ciepło, które mogą prowadzić do pożaru. Prace pożarowo niebezpieczne obejmują używanie otwartego i ukrytego płomienia, gorącego powietrza, sprzętu spawalniczego, tnącego i szlifierskiego.

2. Gdzie obowiązują przepisy bezpieczeństwa

Przepisy dotyczą wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych we wszystkich środowiskach zagrożonych pożarem. Wyjątek stanowią prace pożarowo niebezpieczne wykonywane w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach produkcyjnych i warsztatowych. Pomieszczenie takie musi być oddzielone od innej działalności jako odrębna strefa pożarowa. Musi mieć niepalne powierzchnie.

3. Umowa z zewnętrznym rzemieślnikiem lub wykonawcą

Jeśli prace pożarowo niebezpieczne mają być wykonywane przez zewnętrznego rzemieślnika lub wykonawcę, ubezpieczony musi dopilnować, by wymagania przepisów bezpieczeństwa zostały uwzględnione w zawartej z nim pisemnej umowie lub kontrakcie.

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

4.1 Przed wykonaniem pracy musi zostać wypełniona i podpisana lista kontrolna dotycząca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych wydana przez Finans Norge Forsikringsdrift lub równoważna lista kontrolna. Lista kontrolna jest dostępna na stronie www.brannvernforeningen.no.

4.2 Wszystkie materiały łatwopalne znajdujące się w obszarze ryzyka, w którym wykonywane są prace pożarowo niebezpieczne, należy usunąć lub zabezpieczyć.

4.3 Otwory w podłogach, ścianach i sufitach w obszarze ryzyka, w którym wykonywane są prace pożarowo niebezpieczne, muszą być uszczelnione.

4.4 Musi być łatwo dostępny odpowiedni i wystarczający sprzęt gaśniczy w zgodnym z przepisami stanie, co najmniej 2 gaśnice ręczne o pojemności 6 kg lub litrów. Jedną gaśnicę ręczną można zastąpić wężem pożarniczym z wodą doprowadzoną aż do prądownicy.

4.5 Znany z nazwiska obserwator przeciwpożarowy musi nieustannie nadzorować zagrożenie pożarowe podczas pracy, podczas przerw oraz przez niezbędny czas po zakończeniu pracy, co najmniej jedną godzinę. Obserwatorem przeciwpożarowym może być wykonawca prac, jeśli ryzyko pożaru ocenia się jako niskie.

4.6 Obserwator przeciwpożarowy i wykonawca prac muszą posiadać ważny certyfikat na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych wydany przez Stiftelsen Norsk Brannvernforening lub inną organizację uznaną w pozostałych krajach nordyckich.

5. Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych na dachach

Oprócz powyższych punktów podczas pracy na dachach obowiązują następujące wymagania bezpieczeństwa:

5.1 W przypadku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych na dachu należy, oprócz listy kontrolnej, dołączyć również dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z pracami.

5.2 Używanie otwartego i ukrytego ognia na izolowanych i wentylowanych dachach drewnianych jest zabronione.

5.3 Podczas wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych na dachach kompaktowych i innych dachach niewymienionych w punkcie 5.2 palna izolacja i palne konstrukcje muszą być odpowiednio chronione przez niepalną izolację lub niepalne materiały zapewniające równoważną ochronę. W przypadku stosowania otwartego i ukrytego ognia należy zachować wystarczającą bezpieczną odległość od konstrukcji budowlanych/części budynku zawierających materiały palne.